

水質検査結果

試料名	原水	気温	4.1℃
採水場所	福田水源地	水温	12.8℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年1月14日 10時40分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 1月14日～平成26年 1月22日	試験検査項目	4項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満
2	嫌気性芽胞菌	検出されず
3	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性
4	ジアルジア(シスト)	陰性

以下余白

備考	基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)
----	--

水質検査結果

試料名	原水	気温	0.1℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	11.5℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年1月14日 9時 0分		当日 晴
試験検査期間	平成26年 1月14日～平成26年 1月22日	試験検査項目	2項目
項目		試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			
備考		基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)	

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	5.0℃
採水場所	新町水源地	水温	16.6℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年1月14日 10時10分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 1月14日～平成26年 1月22日	試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値
1	鉄及びその化合物	0.04	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	7.5	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43.5	120mg/L以下
4	蒸発残留物	84	250mg/L以下
5	pH値	6.2	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.3	20度以下
7	アルカリ度	27.5	75mg/L以下
以下余白			
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	5.0℃
採水場所	亀坪神社	水温	8.6℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年1月14日 11時45分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 1月14日～平成26年 1月22日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L以下
5	塩素酸	0.07	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.002	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	5.8	200mg/L以下
17	蒸発残留物	50	500mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
19	pH値	6.54	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.3	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	6.6℃
採水場所	八千種保育所	水温	9.9℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年1月14日 9時45分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 1月14日～平成26年 1月22日	試験検査項目	22項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
5	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
6	クロロホルム	0.003	0.06mg/L以下
7	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
8	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下
9	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
10	総トリハロメタン	0.007	0.1mg/L以下
11	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
12	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03mg/L以下
13	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
14	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
15	塩化物イオン	10.2	200mg/L以下
16	蒸発残留物	56	500mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
18	pH値	6.71	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	4.7℃
採水場所	田口公民館	水温	8.0℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年1月14日 11時 0分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 1月14日～平成26年 1月22日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	6.1	200mg/L以下
17	蒸発残留物	64	500mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.2	3mg/L以下
19	pH値	6.67	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.5	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	