

水質検査結果

試料名	原水	気温	18.2℃
採水場所	福田水源地	水温	12.3℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年 4月15日 10時20分		当日 晴
試験検査期間	平成26年 4月15日～平成26年 4月22日	試験検査項目	2項目
項目		試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			
備考		基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)	

水質検査結果

試料名	原水	気温	13.9℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	10.3℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年 4月15日 9時 5分		当日 晴
試験検査期間	平成26年 4月15日～平成26年 4月22日	試験検査項目	2項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			
備考			
基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)			

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	16.9℃
採水場所	新町水源地	水温	14.9℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年 4月15日 10時 5分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 4月15日～平成26年 4月22日	試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値
1	鉄及びその化合物	0.04	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	9.1	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	38.3	120mg/L以下
4	蒸発残留物	94	250mg/L以下
5	pH値	6.6	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.6	20度以下
7	アルカリ度	24.7	75mg/L以下
以下余白			
備考			
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。			

水質検査結果

試料名	浄水	気温	16.9℃
採水場所	亀坪神社	水温	13.8℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年 4月15日 9時25分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 4月15日～平成26年 4月22日	試験検査項目	24項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	1	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	フッ素及びその化合物	0.11	0.8mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.005	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	6.4	200mg/L以下
18	蒸発残留物	58	500mg/L以下
19	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
20	pH値	7.08	5.8以上8.6以下
21	味	異常なし	異常でないこと
22	臭気	異常なし	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
24	濁度	0.3	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	16.4℃
採水場所	八千種研修センター	水温	12.9℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年 4月15日 9時40分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 4月15日～平成26年 4月22日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.006	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.005	0.04mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.012	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	11.0	200mg/L以下
17	蒸発残留物	66	500mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
19	pH値	7.08	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	17.3℃
採水場所	田口公民館	水温	13.5℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成26年 4月15日 10時40分	当日	晴
試験検査期間	平成26年 4月15日～平成26年 4月22日	試験検査項目	24項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	フッ素及びその化合物	0.13	0.8mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.001	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	6.6	200mg/L以下
18	蒸発残留物	59	500mg/L以下
19	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
20	pH値	7.08	5.8以上8.6以下
21	味	異常なし	異常でないこと
22	臭気	異常なし	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
24	濁度	0.4	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	