

水質検査結果

試料名	原水	気温	8.0℃
採水場所	福田水源地	水温	12.1℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 1月13日 10時30分		当日 曇
試験検査期間	平成27年 1月13日～平成27年 1月22日	試験検査項目	4項目
	項目	試験結果	
1	大腸菌	2.0 MPN/100mL	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
3	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性	
4	ジアルジア(シスト)	陰性	
以下余白			

水質検査結果

試料名	原水	気温	4.9℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	11.6℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 1月13日 9時20分		当日 曇
試験検査期間	平成27年 1月13日～平成27年 1月22日	試験検査項目	2項目
項目		試験結果	
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満	
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	
以下余白			
備考		基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。 (平成19年3月30日通知)	

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	8.2℃
採水場所	新町水源地	水温	16.8℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 1月13日 10時15分	当日	曇
試験検査期間	平成27年 1月13日～平成27年 1月22日	試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	標準値
1	鉄及びその化合物	0.04	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	10.3	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47.4	120mg/L以下
4	蒸発残留物	96	250mg/L以下
5	pH値	6.6	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.3	20度以下
7	アルカリ度	30.1	75mg/L以下
以下余白			
備考			
検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2012年版に指定する方法。			

水質検査結果

試料名	浄水	気温	5.0℃
採水場所	亀坪神社	水温	8.5℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 1月13日 9時40分	当日	曇
試験検査期間	平成27年 1月13日～平成27年 1月22日	試験検査項目	24項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	フッ素及びその化合物	0.13	0.8mg/L以下
6	塩素酸	0.07	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.003	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	7.5	200mg/L以下
18	蒸発残留物	64	500mg/L以下
19	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
20	pH値	7.11	5.8以上8.6以下
21	味	異常なし	異常でないこと
22	臭気	異常なし	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.2	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	5.6℃
採水場所	八千種研修センター	水温	6.6℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 1月13日 9時55分	当日	曇
試験検査期間	平成27年 1月13日～平成27年 1月22日	試験検査項目	23項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.005	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.004	0.04mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.011	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	11.9	200mg/L以下
17	蒸発残留物	69	500mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
19	pH値	7.22	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合	

水質検査結果

試料名	浄水	気温	6.6℃
採水場所	田口公民館	水温	8.4℃
採水者	塩見浩幸	天候	前日 晴
採水日時	平成27年 1月13日 10時45分	当日	曇
試験検査期間	平成27年 1月13日～平成27年 1月22日	試験検査項目	24項目
	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	フッ素及びその化合物	0.14	0.8mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	7.9	200mg/L以下
18	蒸発残留物	71	500mg/L以下
19	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
20	pH値	7.07	5.8以上8.6以下
21	味	異常なし	異常でないこと
22	臭気	異常なし	異常でないこと
23	色度	1未満	5度以下
24	濁度	0.3	2度以下
以下余白			
水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合		