



平成28年6月16日

福崎町議会議長 難波靖通様

民生活まちづくり常任委員長 城谷英之

委員会調査報告書

本委員会は、議会開会中下記事項について調査したから、会議規則第77条の規定により報告いたします。

記

1. 調査事項

(1) 福伸電機(株)西治工場の駐車場増設工事に係る工法変更について

2. 調査期日

6月16日(木)

3. 調査の概要

(1) 福伸電機(株)西治工場の駐車場増設工事に係る工法変更について

- 福伸電機(株)からの駐車場増設工事に係る工法変更について、資料により報告を受けた。
造成工事に着工したところ、概略測量よりも土砂の堆積が多く、計画していた工法では地滑りに対する斜面の安定確保が難しいことが判明した。このため、工法の変更が必要との判断に至ったとのこと。当初計画の「パネル式角形ふとんかごによる地滑り防止工法」を「現場打ちコンクリート擁壁による地滑り防止工法」へ変更するとのことである。