

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	32.2℃
採水場所	新町水源地	水温	23.8℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 4年 8月 9日 9時 20分		当日 晴
試験検査期間	令和 4年 8月 9日～令和 4年 8月17日	試験検査項目	7項目

	項目	試験結果	工業用水道供給標準値
1	鉄及びその化合物	0.07	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	7.4	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.1	120mg/L以下
4	蒸発残留物	88	250mg/L以下
5	pH値	6.6	6.5以上8.0以下
6	濁度	1.1	20度以下
7	アルカリ度	32.0	75mg/L以下

以下余白

備考	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2020年版に指定する方法。
----	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	29.7℃
採水場所	亀坪神社	水温	26.0℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和4年8月9日 10時 25分		当日 晴
試験検査期間	令和4年8月9日～令和4年8月17日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	8.2	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.8	3mg/L以下
5	pH値	7.04	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	32.8℃
採水場所	八千種研修センター	水温	26.6℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日
採水日時	令和 4年 8月 9日 11時 0分		当日
試験検査期間	令和 4年 8月 9日～令和 4年 8月 17日	試験検査項目	11項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	12.1	200mg/L以下
4	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	有機物(TOC)	0.9	3mg/L以下
7	pH値	7.42	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	31.1℃
採水場所	田口公民館	水温	28.1℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日
採水日時	令和 4年 8月 9日 11時 0分		当日
試験検査期間	令和 4年 8月 9日～令和 4年 8月17日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	1	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.1	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.8	3mg/L以下
5	pH値	6.88	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温	32.8℃
採水場所	保健センター	水温	26.1℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 4年 8月 9日 11時 40分		当日 晴
試験検査期間	令和 4年 8月 9日～令和 4年 8月17日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.5	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.9	3mg/L以下
5	pH値	6.86	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---