

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	8.0℃
採水場所	新町水源地	水温	14.1℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 5年 1月17日 9時 25分		当日 晴
試験検査期間	令和 5年 1月17日～令和 5年 1月27日	試験検査項目	7項目

	項目	試験結果	工業用水道供給標準値
1	鉄及びその化合物	0.04	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	10.9	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	45.5	120mg/L以下
4	蒸発残留物	82	250mg/L以下
5	pH値	6.3	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.3	20度以下
7	アルカリ度	30.0	75mg/L以下

以下余白

備考	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2020年版に指定する方法。
----	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	4.0℃
採水場所	亀坪神社	水温	10.8℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 5年 1月17日 10時 15分		当日 晴
試験検査期間	令和 5年 1月17日～令和 5年 1月27日	試験検査項目	22項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.003	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	9.2	200mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.2	3mg/L以下
18	pH値	6.76	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適合	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	4.8℃
採水場所	八千種研修センター	水温	11.3℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 5年 1月17日 10時 35分		当日 晴
試験検査期間	令和 5年 1月17日～令和 5年 1月27日	試験検査項目	22項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.004	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.010	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.004	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	13.7	200mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
18	pH値	7.13	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適合	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	4.6℃
採水場所	田口公民館	水温	10.7℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 5年 1月17日 9時 40分		当日 晴
試験検査期間	令和 5年 1月17日～令和 5年 1月27日	試験検査項目	22項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.001	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.001	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	8.8	200mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
18	pH値	6.66	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	4.6℃
採水場所	保健センター	水温	12.1℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 5年 1月17日 10時 55分		当日 晴
試験検査期間	令和 5年 1月17日～令和 5年 1月27日	試験検査項目	22項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
9	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
13	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
14	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	8.1	200mg/L以下
17	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
18	pH値	6.77	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適合	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---