

水質検査結果

試料名	原水		気温	18.5	
採水場所	福田水源地		水温	12.3	
採水者			天候	前日	晴れ
採水日時	平成21年4月7日 10時30分			当日	晴れ
試験検査期間	平成21年4月7日～平成21年4月12日		試験検査項目	2項目	
	項目		試験結果		水質基準
1	大腸菌		2.0		検出されないこと
2	嫌気性芽胞菌		検出されず		検出されないこと
以下余白					

水質検査結果

試料名	原水		気温	11.1	
採水場所	井ノ口水源地		水温	10.6	
採水者			天候	前日	晴れ
採水日時	平成21年4月7日 8時45分			当日	晴れ
試験検査期間	平成21年4月7日～平成21年4月12日		試験検査項目	2項目	
	項目		試験結果		水質基準
1	大腸菌		0		検出されないこと
2	嫌気性芽胞菌		検出されず		検出されないこと
以下余白					

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	16.1
採水場所	新町水源地		水温	14.5
採水者	平成21年4月7日 9時55分		天候	前日 晴れ
採水日時			当日 晴れ	
試験検査期間	平成21年4月7日～平成21年4月12日		試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	水質基準	
1	濁度	0.4	20度以下	
2	水素イオン濃度	6.74	6.5以上8.0以下	
3	塩化物イオン	9.5	80mg/L以下	
4	鉄	0.09	0.3mg/L以下	
5	全硬度	45.5	120mg/L以下	
6	蒸発残留物	94	250mg/L以下	
7	アルカリ度 (pH4.8)	26.4	75mg/L以下	
以下余白				

水質検査結果

試料名	浄水	気温	20.2
採水場所	亀坪神社	水温	11.6
採水者		天候	前日 晴れ
採水日時	平成21年4月7日 9時15分	当日	晴れ
試験検査期間	平成21年4月7日～平成21年4月14日	試験検査項目	22項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.002	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
9	ジブromクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.009	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
13	ブromジクロロメタン	0.003	0.03mg/L以下
14	ブromホルム	0.001	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	6.4	200mg/L以下
17	TOC	0.4	3mg/L以下
18	pH値	7.01	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.2	2度以下
	遊離残留塩素	0.2	単位:mg/L

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温	11.5
採水場所	八千種保育所	水温	12.9
採水者		天候	前日 晴れ
採水日時	平成21年4月7日 9時35分	当日	晴れ
試験検査期間	平成21年4月7日～平成21年4月14日	試験検査項目	22項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
5	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
6	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
7	クロロホルム	0.006	0.06mg/L以下
8	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
9	ジブromクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
10	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
11	総トリハロメタン	0.014	0.1mg/L以下
12	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
13	ブromジクロロメタン	0.005	0.03mg/L以下
14	ブromホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
15	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
16	塩化物イオン	11.1	200mg/L以下
17	TOC	0.4	3mg/L以下
18	pH値	7.25	5.8以上8.6以下
19	味	異常なし	異常でないこと
20	臭気	異常なし	異常でないこと
21	色度	1未満	5度以下
22	濁度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.4	単位:mg/L

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温	18.0
採水場所	田口公民館	水温	12.3
採水者		天候	前日 晴れ
採水日時	平成21年4月7日 10時15分	当日	晴れ
試験検査期間	平成21年4月7日～平成21年4月14日	試験検査項目	22項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
4	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.33	10mg/L以下
5	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.04mg/L以下
6	塩素酸	0.06未満	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.004未満	0.04mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.003	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.02未満	0.2mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	6.6	200mg/L以下
18	TOC	0.3	3mg/L以下
19	pH値	7.20	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.2	2度以下
	遊離残留塩素	0.3	単位:mg/L

以下余白

水質基準適否

検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合