

### 水質検査結果

試料名	原水	気温	29.3
採水場所	福田水源地	水温	22.1
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成21年 9月 8日 11時 50分		当日 晴
		試験検査項目	2項目

	項目	試験結果	水質基準
1	大腸菌	0	検出されないこと
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	検出されないこと
3	クリプトスポリジウム	検出されず	検出されないこと
4	ジアルジア	検出されず	検出されないこと

以下余白

備考

基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。  
(平成19年3月30日通知)

### 水質検査結果

試料名	原水	気温	28.8
採水場所	井ノ口水源地	水温	22.6
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成21年 9月 8日 9時 5分		当日 晴
		試験検査項目	2項目

	項目	試験結果	水質基準
1	大腸菌	0	検出されないこと
2	嫌気性芽胞菌	検出されず	検出されないこと

以下余白

備考

基準は水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針による。  
(平成19年3月30日通知)

### 水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	28.2
採水場所	新町水源地	水温	22.0
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成21年 9月 8日 10時20分		当日 晴
		試験検査項目	7項目

	項目	試験結果	水質基準
1	濁度	0.4	20度以下
2	水素イオン濃度	6.46	6.5以上8.0以下
3	塩化物イオン	7.4	80mg/L以下
4	鉄	0.13	0.3mg/L以下
5	全硬度	53.7	120mg/L以下
6	蒸発残留物	92	250mg/L以下
7	アルカリ度 (pH4.8)	39.3	75mg/L以下

以下余白

備考	基準値は工業用水道の供給標準水質 (昭和46年 日本工業用水協会・工業用水水質基準)
----	---

### 水質検査結果

試料名	浄水	気温	30.9
採水場所	亀坪神社	水温	27.4
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成21年 9月 8日 9時40分		当日 晴
試験検査期間	平成21年 9月 8日 ~ 平成21年 9月26日	試験検査項目	11項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.3	200mg/L以下
4	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	TOC	0.4	3mg/L以下
7	pH値	6.83	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.2	2度以下
	遊離残留塩素	0.1	単位: mg/L

以下余白

水質基準適否

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号  
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

### 水質検査結果

試料名	浄水	気温	26.9
採水場所	八千種保育所	水温	25.3
採水者	橋本繁樹	天候	前日
採水日時	平成21年 9月 8日 10時 0分		当日
試験検査期間	平成21年 9月 8日 ~ 平成21年 9月26日	試験検査項目	11項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	11.5	200mg/L以下
4	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	TOC	0.5	3mg/L以下
7	pH値	7.12	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.1未満	2度以下
	遊離残留塩素	0.3	単位: mg/L

以下余白

水質基準適否

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号  
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

### 水質検査結果

試料名	浄水	気温	28.2
採水場所	田口公民館	水温	26.6
採水者	橋本繁樹	天候	前日 晴
採水日時	平成21年 9月 8日 11時30分		当日 晴
試験検査期間	平成21年 9月 8日 ~ 平成21年 9月26日	試験検査項目	11項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.7	200mg/L以下
4	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	TOC	0.4	3mg/L以下
7	pH値	6.97	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.2	2度以下
	遊離残留塩素	0.3	単位: mg/L

以下余白

水質基準適否

検査方法: 平成15年厚生労働省告示第261号  
水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合