放流水分析結果（令和6年度）

	放流基準	4月1日	4月15日	5月7日	5月20日	6月3日	6月17日	7月1日	7月16日	8月5日	8月19日	9月2日	9月18日	10月7日	10月24日	11月7日	11月18日	12月2日	12月16日	1月6日	1月20日	2月3日	2月20日	3月3日	3月17日
pH	5.8-8.6	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9	7.0
BOD（mg/l）	10	1.2	1.4	0.6	0.9	0.6	0.9	1.1	1.5	1.6	0.8	0.8	1.7	0.5未満	1.8	1.3	0.8	1.5	1	1.3	0.5	1.4	1.8	1.1	1.1
COD（mg/l）	16	6.6	7.1	6.2	6.9	5.3	6.2	4.9	6.4	5.4	5.7	5.5	5.8	5.3	5.6	5.1	5.4	5.1	5.4	6.4	6.5	5.7	5.9	5.4	5.7
SS（mg/l）	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満
T－N（mg/l）	10	6.7	5.2	5.8	7.9	7.4	7.1	6.4	8	5.9	5.9	6.0	7.6	5.1	7.3	6.2	5.5	5.1	4.8	4.8	8.2	7.8	7	7.5	6.7
T－P（mg/l）	0.5	0.33	0.29	0.44	0.4	0.27	0.21	0.23	0.21	0.19	0.43	0.26	0.45	0.27	0.27	0.11	0.19	0.22	0.21	0.1	0.15	0.31	0.28	0.06	0.43
大腸菌群数	3,000	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	3	1未満
N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油）	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油）	30	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満