放流水分析結果(令和7年度)

	放流基準	4月7日	4月21日
pH	5.8-8.6	6.9	6.9
BOD(mg/l)	10	0.5未満	0.7
COD(mg/l)	20	5.2	6
SS(mg/l)	10	1未満	1未満
T-N(mg/l)	10	6	5
T-P(mg/l)	3.0	0.41	0.53
大腸菌数	800	1未満	1未満
N-ヘキサン抽出物質 (鉱油)	5	0.5未満	0.5未満
N-ヘキサン抽出物質 (動植物油)	30	0.5未満	0.5未満