放流水分析結果（令和8年度）

	放流基準	4月6日	4月20日	5月7日	5月18日	6月1日	6月15日	7月6日	7月22日
pH	5.8-8.6	6.9	6.9	7.2	7.0	6.9	6.8	6.9	7.2
BOD（mg/l）	10	1.2	0.8	1	0.5	0.5未満	0.5未満	0.7	0.8
COD（mg/l）	20	5.5	5.9	5.9	5.6	4.8	5.8	3.7	5.3
SS（mg/l）	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
T－N（mg/l）	10	5.4	4	4.5	4.2	5.6	6.2	5.1	6.4
T－P（mg/l）	3.0	0.57	0.74	0.67	0.46	0.82	1.4	0.7	0.6
大腸菌数(CFU/ml)	800	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	10
N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油）	5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
N-ﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油）	30	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満