

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	17.1℃
採水場所	新町水源地		水温	19.1℃
採水者	長尾正樹		天候	前日 曇時々雨
採水日時	令和 元年 11月12日 10時 5分			当日 晴
試験検査期間	令和 元年 11月12日～令和 元年 11月18日		試験検査項目	7項目
	項目	試験結果	工業用水道供給標準値	
1	鉄及びその化合物	0.05	0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	6.1	80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	44.4	120mg/L以下	
4	蒸発残留物	84	250mg/L以下	
5	pH値	6.4	6.5以上8.0以下	
6	濁度	0.5	20度以下	
7	アルカリ度	34.5	75mg/L以下	
以下余白				
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2011年版に指定する方法。		

水質検査結果

試料名	浄水	気温		17.9℃
採水場所	亀坪神社	水温		16.3℃
採水者	長尾正樹	天候	前日	曇時々雨
採水日時	令和 元年 11月12日 9時10分		当日	晴
試験検査期間	令和 元年 11月12日～令和 元年 11月18日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.8	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
5	pH値	6.86	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	17.1℃
採水場所	八千種研修センター	水温	18.1℃
採水者	長尾正樹	天候	前日 曇時々雨
採水日時	令和 元年 11月12日 9時25分		当日 晴
試験検査期間	令和 元年 11月12日～令和 元年 11月18日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	11.2	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
5	pH値	7.14	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温		17.3℃
採水場所	田口公民館	水温		19.3℃
採水者	長尾正樹	天候	前日	曇時々雨
採水日時	令和 元年 11月12日 10時20分		当日	晴
試験検査期間	令和 元年 11月12日～令和 元年 11月18日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.9	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.2	3mg/L以下
5	pH値	6.72	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	17.4℃
採水場所	保健センター	水温	19.7℃
採水者	長尾正樹	天候	前日 曇時々雨
採水日時	令和 元年 11月12日 9時50分		当日 晴
試験検査期間	令和 元年 11月12日～令和 元年 11月18日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.6	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.2	3mg/L以下
5	pH値	6.57	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---