

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	17.7℃	
採水場所	新町水源地		水温	19.8℃	
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日	曇
採水日時	令和 3年 11月 9日 10時 20分			当日	曇
試験検査期間	令和 3年 11月 9日～令和 3年 11月 15日		試験検査項目	7項目	
	項目	試験結果	工業用水道供給標準値		
1	鉄及びその化合物	0.06	0.3mg/L以下		
2	塩化物イオン	6.4	80mg/L以下		
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43.1	120mg/L以下		
4	蒸発残留物	77	250mg/L以下		
5	pH値	6.6	6.5以上8.0以下		
6	濁度	1.4	20度以下		
7	アルカリ度	32.5	75mg/L以下		
以下余白					
備考	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2011年版に指定する方法。				

水質検査結果

試料名	浄水	気温	15.8℃
採水場所	亀坪神社	水温	19.1℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 3年 11月 9日 10時 35分		当日 曇
試験検査期間	令和 3年 11月 9日～令和 3年 11月 15日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	85	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	8.0	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
5	pH値	7.32	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	16.7℃
採水場所	八千種研修センター	水温	18.7℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和3年11月9日 11時5分		当日 曇
試験検査期間	令和3年11月9日～令和3年11月15日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	1	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	10.8	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.6	3mg/L以下
5	pH値	7.55	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	16.2℃
採水場所	田口公民館	水温	18.8℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 3年 11月 9日 9時 5分		当日 曇
試験検査期間	令和 3年 11月 9日～令和 3年 11月 15日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.3	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
5	pH値	7.09	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水		気温	17.4℃	
採水場所	保健センター		水温	20.1℃	
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日	曇
採水日時	令和 3年 11月 9日 11時 10分			当日	曇
試験検査期間	令和 3年 11月 9日～令和 3年 11月 15日		試験検査項目	9項目	
	項目	試験結果	水質基準		
1	一般細菌	0	100個/ml以下		
2	大腸菌	陰性	検出されないこと		
3	塩化物イオン	6.9	200mg/L以下		
4	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下		
5	pH値	7.07	5.8以上8.6以下		
6	味	異常なし	異常でないこと		
7	臭気	異常なし	異常でないこと		
8	色度	1未満	5度以下		
9	濁度	0.1未満	2度以下		
以下余白					
水質基準適否		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合			