

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	7.6℃	
採水場所	新町水源地	水温	13.8℃	
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日	曇
採水日時	令和 5年 2月14日 9時 45分		当日	曇
試験検査期間	令和 5年 2月14日～令和 5年 2月20日	試験検査項目	7項目	

	項目	試験結果	工業用水道供給標準値
1	鉄及びその化合物	0.06	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	12.3	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	43.9	120mg/L以下
4	蒸発残留物	81	250mg/L以下
5	pH値	6.4	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.3	20度以下
7	アルカリ度	29.0	75mg/L以下

以下余白

備考	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2020年版に指定する方法。
----	---

