

水質検査結果

試料名	原水	気温	28.4℃
採水場所	井ノ口水源地	水温	24.2℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 5年 9月12日 10時 5分		当日 晴
試験検査期間	令和 5年 9月12日～令和 5年 9月15日	試験検査項目	2項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満
2	嫌気性芽胞菌	検出されず

以下余白

備考	検査方法:平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号
----	---------------------------------------

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）	気温	29.4℃
採水場所	新町水源地	水温	23.9℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 曇
採水日時	令和 5年 9月12日 9時 40分		当日 晴
試験検査期間	令和 5年 9月12日～令和 5年 9月15日	試験検査項目	7項目

	項目	試験結果	工業用水道供給標準値
1	鉄及びその化合物	0.09	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	5.5	80mg/L以下
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	36.1	120mg/L以下
4	蒸発残留物	79	250mg/L以下
5	pH値	6.7	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.9	20度以下
7	アルカリ度	28.1	75mg/L以下

以下余白

備考	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2020年版に指定する方法。
----	---

