水質検査結果

試料名	原水	気温		20.1℃
採水場所	福田水源地	水温		15.9℃
採水者	㈱データベース　箱崎 敦志	天候	前日	雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日　8時 55分		当日	晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目		2項目

	項目	試験結果
1	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性
2	ジアルジア(シスト)	陰性

以下余白

備考	検査方法:平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号

水質検査結果

試料名	原水	気温		21.6℃
採水場所	井ノ口水源地	水温		15.2℃
採水者	㈱データベース　箱崎 敦志	天候	前日	雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日　9時 55分		当日	晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目		2項目

	項目	試験結果
1	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性
2	ジアルジア(シスト)	陰性

以下余白

備考	検査方法:平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号

水質検査結果

試料名	原水 （工業用水）	気温		19.8℃
採水場所	新町水源地	水温		18.8℃
採水者	㈱データベース　箱崎 敦志	天候	前日	雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日　9時 35分		当日	晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目		7項目

	項目	試験結果	工業用水道供給標準値
1	鉄及びその化合物	0.11	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	6.8	80mg/L以下
3	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	36.5	120mg/L以下
4	蒸発残留物	86	250mg/L以下
5	pH値	6.7	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.6	20度以下
7	アルカリ度	26.7	75mg/L以下

以下余白

備考	検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法：2020年版に指定する方法。

水質検査結果

試料名	浄水	気温		21.7℃
採水場所	亀坪神社	水温		18.7℃
採水者	㈱データベース　箱崎 敦志	天候	前日	雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日　10時 30分		当日	晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.4	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.8	3mg/L以下
5	pH値	7.04	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		21.3℃
採水場所	八千種研修センター	水温		18.4℃
採水者	㈱データベース　箱崎 敦志	天候	前日	雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日　10時 50分		当日	晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	10.0	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	1.1	3mg/L以下
5	pH値	7.36	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		20.8℃
採水場所	田口公民館	水温		18.9℃
採水者	㈱データベース　箱崎 敦志	天候	前日	雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日　9時 15分		当日	晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.1	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	1.1	3mg/L以下
5	pH値	6.96	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		24.3℃
採水場所	保健センター	水温		17.1℃
採水者	㈱データベース　箱崎 敦志	天候	前日	雨のち曇
採水日時	令和 6年 5月14日　11時 15分		当日	晴
試験検査期間	令和 6年 5月14日～令和 6年 5月21日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.0	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	1.6	3mg/L以下
5	pH値	6.98	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下
以下余白			

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合