

水質検査結果

試料名	原水（工業用水）		気温	32.0℃	
採水場所	新町水源地		水温	29.1℃	
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志		天候	前日	晴
採水日時	令和 6年 8月 6日 9時 10分			当日	晴
試験検査期間	令和 6年 8月 6日～令和 6年 8月16日		試験検査項目	7項目	
	項目	試験結果		工業用水道供給標準値	
1	鉄及びその化合物	0.17		0.3mg/L以下	
2	塩化物イオン	5.7		80mg/L以下	
3	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41.4		120mg/L以下	
4	蒸発残留物	73		250mg/L以下	
5	pH値	6.5		6.5以上8.0以下	
6	濁度	0.5		20度以下	
7	アルカリ度	35.0		75mg/L以下	
以下余白					
備考		検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法:2020年版に指定する方法。			

水質検査結果

試料名	浄水	気温	32.2℃
採水場所	亀坪神社	水温	28.0℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 晴
採水日時	令和 6年 8月 6日 10時 40分		当日 晴
試験検査期間	令和 6年 8月 6日～令和 6年 8月16日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.2	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.5	3mg/L以下
5	pH値	7.03	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	34.6℃
採水場所	八千種研修センター	水温	27.8℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 晴
採水日時	令和 6年 8月 6日 11時 10分		当日 晴
試験検査期間	令和 6年 8月 6日～令和 6年 8月16日	試験検査項目	11項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	10.3	200mg/L以下
4	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
5	2-メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
6	有機物(TOC)	0.7	3mg/L以下
7	pH値	7.37	5.8以上8.6以下
8	味	異常なし	異常でないこと
9	臭気	異常なし	異常でないこと
10	色度	1未満	5度以下
11	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温	30.7℃
採水場所	田口公民館	水温	28.8℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日 晴
採水日時	令和 6年 8月 6日 10時 0分		当日 晴
試験検査期間	令和 6年 8月 6日～令和 6年 8月16日	試験検査項目	9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.7	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	1.2	3mg/L以下
5	pH値	6.90	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---

水質検査結果

試料名	浄水	気温		34.2℃
採水場所	保健センター	水温		26.3℃
採水者	(株)データベース 箱崎 敦志	天候	前日	晴
採水日時	令和 6年 8月 6日 11時 40分		当日	晴
試験検査期間	令和 6年 8月 6日～令和 6年 8月 16日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.6	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.7	3mg/L以下
5	pH値	6.87	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

[illegible]

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合
--------	---