

# 水質検査結果

|        |                         |                                                           |        |            |   |
|--------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------|---|
| 試料名    | 原水（工業用水）                |                                                           | 気温     | 16.0℃      |   |
| 採水場所   | 新町水源地                   |                                                           | 水温     | 15.6℃      |   |
| 採水者    | (株)データベース 箱崎 敦志         |                                                           | 天候     | 前日         | 晴 |
| 採水日時   | 令和 7年 4月 8日 9時 35分      |                                                           |        | 当日         | 晴 |
| 試験検査期間 | 令和 7年 4月 8日～令和 7年 4月22日 |                                                           | 試験検査項目 | 7項目        |   |
|        | 項目                      | 試験結果                                                      |        | 工業用水道供給標準値 |   |
| 1      | 鉄及びその化合物                | 0.03未満                                                    |        | 0.3mg/L以下  |   |
| 2      | 塩化物イオン                  | 8.7                                                       |        | 80mg/L以下   |   |
| 3      | カルシウム、マグネシウム等(硬度)       | 35.0                                                      |        | 120mg/L以下  |   |
| 4      | 蒸発残留物                   | 73                                                        |        | 250mg/L以下  |   |
| 5      | pH値                     | 6.7                                                       |        | 6.5以上8.0以下 |   |
| 6      | 濁度                      | 0.3                                                       |        | 20度以下      |   |
| 7      | アルカリ度                   | 25.0                                                      |        | 75mg/L以下   |   |
| 以下余白   |                         |                                                           |        |            |   |
| 備考     |                         | 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号<br>アルカリ度については上水試験方法:2020年版に指定する方法。 |        |            |   |

# 水質検査結果

|        |                         |        |       |
|--------|-------------------------|--------|-------|
| 試料名    | 浄水                      | 気温     | 15.1℃ |
| 採水場所   | 亀坪神社                    | 水温     | 14.4℃ |
| 採水者    | (株)データベース 箱崎 敦志         | 天候     | 前日 晴  |
| 採水日時   | 令和 7年 4月 8日 10時 40分     | 当日     | 晴     |
| 試験検査期間 | 令和 7年 4月 8日～令和 7年 4月22日 | 試験検査項目 | 22項目  |

|    | 項目              | 試験結果    | 水質基準       |
|----|-----------------|---------|------------|
| 1  | 一般細菌            | 0       | 100個/ml以下  |
| 2  | 大腸菌             | 陰性      | 検出されないこと   |
| 3  | 六価クロム化合物        | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 5  | 塩素酸             | 0.06未満  | 0.6mg/L以下  |
| 6  | クロロ酢酸           | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 7  | クロロホルム          | 0.001   | 0.06mg/L以下 |
| 8  | ジクロロ酢酸          | 0.003未満 | 0.03mg/L以下 |
| 9  | ジブロモクロロメタン      | 0.002   | 0.1mg/L以下  |
| 10 | 臭素酸             | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 11 | 総トリハロメタン        | 0.005   | 0.1mg/L以下  |
| 12 | トリクロロ酢酸         | 0.003未満 | 0.03mg/L以下 |
| 13 | ブロモジクロロメタン      | 0.002   | 0.03mg/L以下 |
| 14 | ブロモホルム          | 0.001未満 | 0.09mg/L以下 |
| 15 | ホルムアルデヒド        | 0.008未満 | 0.08mg/L以下 |
| 16 | 塩化物イオン          | 8.8     | 200mg/L以下  |
| 17 | 有機物(TOC)        | 0.4     | 3mg/L以下    |
| 18 | pH値             | 7.10    | 5.8以上8.6以下 |
| 19 | 味               | 異常なし    | 異常でないこと    |
| 20 | 臭気              | 異常なし    | 異常でないこと    |
| 21 | 色度              | 1未満     | 5度以下       |
| 22 | 濁度              | 0.1未満   | 2度以下       |

以下余白

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 水質基準適否 | 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号<br>水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合 |
|--------|-----------------------------------------------------|

# 水質検査結果

|        |                         |        |       |
|--------|-------------------------|--------|-------|
| 試料名    | 浄水                      | 気温     | 14.7℃ |
| 採水場所   | 八千種研修センター               | 水温     | 13.7℃ |
| 採水者    | (株)データベース 箱崎 敦志         | 天候     | 前日 晴  |
| 採水日時   | 令和 7年 4月 8日 11時 10分     | 当日     | 晴     |
| 試験検査期間 | 令和 7年 4月 8日～令和 7年 4月22日 | 試験検査項目 | 22項目  |

|    | 項目              | 試験結果    | 水質基準       |
|----|-----------------|---------|------------|
| 1  | 一般細菌            | 0       | 100個/ml以下  |
| 2  | 大腸菌             | 陰性      | 検出されないこと   |
| 3  | 六価クロム化合物        | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 5  | 塩素酸             | 0.06未満  | 0.6mg/L以下  |
| 6  | クロロ酢酸           | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 7  | クロロホルム          | 0.005   | 0.06mg/L以下 |
| 8  | ジクロロ酢酸          | 0.003未満 | 0.03mg/L以下 |
| 9  | ジブロモクロロメタン      | 0.001   | 0.1mg/L以下  |
| 10 | 臭素酸             | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 11 | 総トリハロメタン        | 0.009   | 0.1mg/L以下  |
| 12 | トリクロロ酢酸         | 0.003未満 | 0.03mg/L以下 |
| 13 | ブロモジクロロメタン      | 0.003   | 0.03mg/L以下 |
| 14 | ブロモホルム          | 0.001未満 | 0.09mg/L以下 |
| 15 | ホルムアルデヒド        | 0.008未満 | 0.08mg/L以下 |
| 16 | 塩化物イオン          | 14.9    | 200mg/L以下  |
| 17 | 有機物(TOC)        | 0.5     | 3mg/L以下    |
| 18 | pH値             | 7.30    | 5.8以上8.6以下 |
| 19 | 味               | 異常なし    | 異常でないこと    |
| 20 | 臭気              | 異常なし    | 異常でないこと    |
| 21 | 色度              | 1未満     | 5度以下       |
| 22 | 濁度              | 0.1未満   | 2度以下       |

以下余白

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 水質基準適否 | 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号<br>水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合 |
|--------|-----------------------------------------------------|

# 水質検査結果

|        |                         |        |       |
|--------|-------------------------|--------|-------|
| 試料名    | 浄水                      | 気温     | 11.6℃ |
| 採水場所   | 田口公民館                   | 水温     | 13.1℃ |
| 採水者    | (株)データベース 箱崎 敦志         | 天候     | 前日 晴  |
| 採水日時   | 令和 7年 4月 8日 10時 0分      | 当日     | 晴     |
| 試験検査期間 | 令和 7年 4月 8日～令和 7年 4月22日 | 試験検査項目 | 22項目  |

|    | 項目              | 試験結果    | 水質基準       |
|----|-----------------|---------|------------|
| 1  | 一般細菌            | 0       | 100個/ml以下  |
| 2  | 大腸菌             | 陰性      | 検出されないこと   |
| 3  | 六価クロム化合物        | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 5  | 塩素酸             | 0.06未満  | 0.6mg/L以下  |
| 6  | クロロ酢酸           | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 7  | クロロホルム          | 0.001未満 | 0.06mg/L以下 |
| 8  | ジクロロ酢酸          | 0.003未満 | 0.03mg/L以下 |
| 9  | ジブロモクロロメタン      | 0.002   | 0.1mg/L以下  |
| 10 | 臭素酸             | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 11 | 総トリハロメタン        | 0.002   | 0.1mg/L以下  |
| 12 | トリクロロ酢酸         | 0.003未満 | 0.03mg/L以下 |
| 13 | ブロモジクロロメタン      | 0.001未満 | 0.03mg/L以下 |
| 14 | ブロモホルム          | 0.001未満 | 0.09mg/L以下 |
| 15 | ホルムアルデヒド        | 0.008未満 | 0.08mg/L以下 |
| 16 | 塩化物イオン          | 7.8     | 200mg/L以下  |
| 17 | 有機物(TOC)        | 0.3     | 3mg/L以下    |
| 18 | pH値             | 6.99    | 5.8以上8.6以下 |
| 19 | 味               | 異常なし    | 異常でないこと    |
| 20 | 臭気              | 異常なし    | 異常でないこと    |
| 21 | 色度              | 1未満     | 5度以下       |
| 22 | 濁度              | 0.1未満   | 2度以下       |

以下余白

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 水質基準適否 | 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号<br>水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合 |
|--------|-----------------------------------------------------|

# 水質検査結果

|        |                         |        |       |
|--------|-------------------------|--------|-------|
| 試料名    | 浄水                      | 気温     | 14.2℃ |
| 採水場所   | 保健センター                  | 水温     | 12.9℃ |
| 採水者    | (株)データベース 箱崎 敦志         | 天候     | 前日 晴  |
| 採水日時   | 令和 7年 4月 8日 11時 35分     | 当日     | 晴     |
| 試験検査期間 | 令和 7年 4月 8日～令和 7年 4月22日 | 試験検査項目 | 22項目  |

|    | 項目              | 試験結果    | 水質基準       |
|----|-----------------|---------|------------|
| 1  | 一般細菌            | 0       | 100個/ml以下  |
| 2  | 大腸菌             | 陰性      | 検出されないこと   |
| 3  | 六価クロム化合物        | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 4  | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 5  | 塩素酸             | 0.06未満  | 0.6mg/L以下  |
| 6  | クロロ酢酸           | 0.002未満 | 0.02mg/L以下 |
| 7  | クロロホルム          | 0.001未満 | 0.06mg/L以下 |
| 8  | ジクロロ酢酸          | 0.003未満 | 0.03mg/L以下 |
| 9  | ジブロモクロロメタン      | 0.001未満 | 0.1mg/L以下  |
| 10 | 臭素酸             | 0.001未満 | 0.01mg/L以下 |
| 11 | 総トリハロメタン        | 0.001未満 | 0.1mg/L以下  |
| 12 | トリクロロ酢酸         | 0.003未満 | 0.03mg/L以下 |
| 13 | ブロモジクロロメタン      | 0.001未満 | 0.03mg/L以下 |
| 14 | ブロモホルム          | 0.001未満 | 0.09mg/L以下 |
| 15 | ホルムアルデヒド        | 0.008未満 | 0.08mg/L以下 |
| 16 | 塩化物イオン          | 7.9     | 200mg/L以下  |
| 17 | 有機物(TOC)        | 0.5     | 3mg/L以下    |
| 18 | pH値             | 7.05    | 5.8以上8.6以下 |
| 19 | 味               | 異常なし    | 異常でないこと    |
| 20 | 臭気              | 異常なし    | 異常でないこと    |
| 21 | 色度              | 1未満     | 5度以下       |
| 22 | 濁度              | 0.1未満   | 2度以下       |

以下余白

|        |                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 水質基準適否 | 検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号<br>水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合 |
|--------|-----------------------------------------------------|