水質検査結果

試料名	原水	気温		26.2℃
採水場所	井ノ口水源地	水温		25.6℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	曇
採水日時	令和 8年 9月 8日　9時　0分		当日	雨
試験検査期間	令和 8年 9月 8日～令和 8年 9月15日	試験検査項目		2項目

	項目	試験結果
1	大腸菌	1.8 MPN/100mL 未満
2	嫌気性芽胞菌	検出されず

以下余白

備考	検査方法:平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号

水質検査結果

試料名	原水 （工業用水）	気温		26.8℃
採水場所	新町水源地	水温		26.0℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	曇
採水日時	令和 8年 9月 8日　10時　0分		当日	雨
試験検査期間	令和 8年 9月 8日～令和 8年 9月15日	試験検査項目		7項目

	項目	試験結果	工業用水道供給標準値
1	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	6.4	80mg/L以下
3	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	43.8	120mg/L以下
4	蒸発残留物	91	250mg/L以下
5	pH値	6.2	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.2	20度以下
7	アルカリ度	37.5	75mg/L以下

以下余白

備考	検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法：2020年版に指定する方法。

水質検査結果

試料名	浄水	気温		23.9℃
採水場所	亀坪神社	水温		26.6℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	曇
採水日時	令和 8年 9月 8日　10時　30分		当日	雨
試験検査期間	令和 8年 9月 8日～令和 8年 9月15日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	1	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	7.5	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
5	pH値	7.01	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		23.7℃
採水場所	八千種研修センター	水温		26.9℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	曇
採水日時	令和 8年 9月 8日　10時　45分		当日	雨
試験検査期間	令和 8年 9月 8日～令和 8年 9月15日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	11.1	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.6	3mg/L以下
5	pH値	7.33	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		25.0℃
採水場所	田口公民館	水温		26.9℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	曇
採水日時	令和 8年 9月 8日　9時　40分		当日	雨
試験検査期間	令和 8年 9月 8日～令和 8年 9月15日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	6.2	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
5	pH値	6.70	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		24.0℃
採水場所	保健センター	水温		26.5℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	曇
採水日時	令和 8年 9月 8日　11時　45分		当日	雨
試験検査期間	令和 8年 9月 8日～令和 8年 9月15日	試験検査項目		9項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	塩化物イオン	5.3	200mg/L以下
4	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
5	pH値	6.71	5.8以上8.6以下
6	味	異常なし	異常でないこと
7	臭気	異常なし	異常でないこと
8	色度	1未満	5度以下
9	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合