水質検査結果

試料名	原水	気温		22.0℃
採水場所	福田水源地	水温		22.8℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	晴
採水日時	令和 8年10月13日　10時 0分		当日	晴
試験検査期間	令和 8年10月13日～令和 8年10月23日	試験検査項目		40項目

	項目	試験結果	基準値
1	一般細菌	6	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0003未満	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.93	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.14	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1，4－ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下
16	ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.00005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下
22	亜鉛及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
23	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
24	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
25	銅及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
26	ナトリウム及びその化合物	5.8	200mg/L以下
27	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
28	塩化物イオン	4.9	200mg/L以下
29	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	34.2	300mg/L以下
30	蒸発残留物	69	500mg/L以下
31	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
32	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
33	2－メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
34	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
35	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
36	有機物（TOC）	0.3	3mg/L以下
37	pH値	6.53	5.8以上8.6以下
38	臭気	異常なし	異常でないこと
39	色度	1未満	5度以下
40	濁度	0.1未満	2度以下

備考	基準値は水道水質基準（原水は適用外）

水質検査結果

試料名	原水	気温		24.2℃
採水場所	井ノ口水源地	水温		22.3℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	晴
採水日時	令和 8年10月13日　9時30分		当日	晴
試験検査期間	令和 8年10月13日～令和 8年10月23日	試験検査項目		40項目

	項目	試験結果	基準値
1	一般細菌	1	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	0.0004	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005未満	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001未満	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.003	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004未満	0.04mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.50	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.12	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002未満	0.002mg/L以下
15	1，4－ジオキサン	0.005未満	0.05mg/L以下
16	ｼｽｰ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽｰ1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.001未満	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.001未満	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	0.001未満	0.01mg/L以下
20	PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.00005mg/L以下
21	ベンゼン	0.001未満	0.01mg/L以下
22	亜鉛及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
23	アルミニウム及びその化合物	0.02未満	0.2mg/L以下
24	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
25	銅及びその化合物	0.1未満	1.0mg/L以下
26	ナトリウム及びその化合物	5.3	200mg/L以下
27	マンガン及びその化合物	0.005未満	0.05mg/L以下
28	塩化物イオン	5.0	200mg/L以下
29	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	21.1	300mg/L以下
30	蒸発残留物	53	500mg/L以下
31	陰イオン界面活性剤	0.02未満	0.2mg/L以下
32	ジェオスミン	0.000001未満	0.00001mg/L以下
33	2－メチルイソボルネオール	0.000001未満	0.00001mg/L以下
34	非イオン界面活性剤	0.005未満	0.02mg/L以下
35	フェノール類	0.0005未満	0.005mg/L以下
36	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
37	pH値	6.71	5.8以上8.6以下
38	臭気	異常なし	異常でないこと
39	色度	1未満	5度以下
40	濁度	0.1未満	2度以下

備考	基準値は水道水質基準(原水は適用外)

水質検査結果

試料名	原水	気温		24.2℃
採水場所	井ノ口水源地	水温		22.3℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	晴
採水日時	令和 8年10月13日　9時30分		当日	晴
試験検査期間	令和 8年10月13日～令和 8年10月23日	試験検査項目		2項目

	項目	試験結果
1	クリプトスポリジウム(オーシスト)	陰性
2	ジアルジア(シスト)	陰性

以下余白

備考	検査方法:平成19年厚生労働省健康局水道課長通知 健水発第0330006号

水質検査結果

試料名	原水 （工業用水）	気温		25.3℃
採水場所	新町水源地	水温		22.5℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	晴
採水日時	令和 8年10月13日　10時50分		当日	晴
試験検査期間	令和 8年10月13日～令和 8年10月23日	試験検査項目		7項目

	項目	試験結果	工業用水道供給標準値
1	鉄及びその化合物	0.03未満	0.3mg/L以下
2	塩化物イオン	5.6	80mg/L以下
3	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	34.9	120mg/L以下
4	蒸発残留物	69	250mg/L以下
5	pH値	6.4	6.5以上8.0以下
6	濁度	0.4	20度以下
7	アルカリ度	22.5	75mg/L以下

以下余白

備考	検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号 アルカリ度については上水試験方法：2020年版に指定する方法。

水質検査結果

試料名	浄水	気温		24.7℃
採水場所	亀坪神社	水温		23.2℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	晴
採水日時	令和 8年10月13日　11時20分		当日	晴
試験検査期間	令和 8年10月13日～令和 8年10月23日	試験検査項目		23項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.00005mg/L以下
6	塩素酸	0.10	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.003	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.003	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.009	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.003	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	6.8	200mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
19	pH値	7.02	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		27.1℃
採水場所	八千種研修センター	水温		23.7℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	晴
採水日時	令和 8年10月13日　11時40分		当日	晴
試験検査期間	令和 8年10月13日～令和 8年10月23日	試験検査項目		23項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.00005mg/L以下
6	塩素酸	0.06	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.009	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.016	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.005	0.03mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.005	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	11.4	200mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.4	3mg/L以下
19	pH値	7.34	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		24.2℃
採水場所	田口公民館	水温		23.6℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	晴
採水日時	令和 8年10月13日　10時30分		当日	晴
試験検査期間	令和 8年10月13日～令和 8年10月23日	試験検査項目		23項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.00005mg/L以下
6	塩素酸	0.07	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.002	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.004	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.002	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	5.3	200mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
19	pH値	6.78	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合

水質検査結果

試料名	浄水	気温		26.5℃
採水場所	保健センター	水温		23.8℃
採水者	㈱データベース　細川 忠幸	天候	前日	晴
採水日時	令和 8年10月13日　12時15分		当日	晴
試験検査期間	令和 8年10月13日～令和 8年10月23日	試験検査項目		23項目

	項目	試験結果	水質基準
1	一般細菌	0	100個/ml以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと
3	六価クロム化合物	0.002未満	0.02mg/L以下
4	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001未満	0.01mg/L以下
5	PFOS及びPFOA	0.000005未満	0.00005mg/L以下
6	塩素酸	0.07	0.6mg/L以下
7	クロロ酢酸	0.002未満	0.02mg/L以下
8	クロロホルム	0.001未満	0.06mg/L以下
9	ジクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
10	ジブロモクロロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
11	臭素酸	0.001未満	0.01mg/L以下
12	総トリハロメタン	0.001未満	0.1mg/L以下
13	トリクロロ酢酸	0.003未満	0.03mg/L以下
14	ブロモジクロロメタン	0.001未満	0.03mg/L以下
15	ブロモホルム	0.001未満	0.09mg/L以下
16	ホルムアルデヒド	0.008未満	0.08mg/L以下
17	塩化物イオン	5.2	200mg/L以下
18	有機物(TOC)	0.3	3mg/L以下
19	pH値	6.82	5.8以上8.6以下
20	味	異常なし	異常でないこと
21	臭気	異常なし	異常でないこと
22	色度	1未満	5度以下
23	濁度	0.1未満	2度以下

以下余白

水質基準適否	検査方法:平成15年厚生労働省告示第261号 水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合